

ASI- Info Feuerwehr:

2.1 Atemschutzübungsanlagen

(Stand April 2012)

In § 4 Abs. 3 der Unfallverhütungsvorschrift „Feuerwehren“ (GUV-V C53) wird folgendes Schutzziel definiert:

„Atemschutz-Übungsanlagen müssen so eingerichtet sein, dass eine schnelle Rettung von Feuerwehrangehörigen sichergestellt ist.“

Die Durchführungsanweisung zu § 4 Abs. 3 erläutert wie dieses Schutzziel erreicht werden kann: „Diese Forderung ist z. B. bei Einhaltung der DIN 14093 Teil 1 „Atemschutz-Übungsanlagen, Planungsgrundlagen“ erfüllt.“

Falls eine Anlage der o. g. Norm nicht entspricht, müssen zur Erreichung des o. g. Schutzziels mindestens die diesbezüglichen sicherheitsrelevanten Anforderungen der DIN 14093-1 erfüllt werden:

1. Leitstand

- 1.1 Anzeige des Standorts der Übenden
- 1.2 Empfang des Notsignals aus dem Übungsraum
- 1.3 Notschalter zum:
 - Einschalten der Beleuchtung
 - Stoppen der Zufuhr luftfremder Stoffe
 - Aktivieren der Notentrauchung (Anforderung: in Rettungsrichtung 2 m Sicht in 2 Minuten)
- 1.4 Überwachung des Konditionsraumes (optisch und akustisch)
- 1.5 Nottelefon

2. Übungsraum

- 2.1 Notsignal an Leitstand
- 2.2 Gitterfelder gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert und von innen und außen leicht zu öffnen
- 2.3 Rettungstiefe (Rettungsweg innerhalb der Orientierungsstrecke) max. 1,2 m
- 2.4 Fluchttüren nach außen öffnend

3. Ersatzstromversorgung

für:

- Überwachungseinrichtungen
- Notentrauchung
- Notbeleuchtung

4. Sicherstellung der Ersten Hilfe

- Notruftelefon in Leitstand
- mind. ausgebildete Ersthelfer/Empfehlung Rettungssanitäter
- geeignete Räumlichkeit mit Verbandkasten und Liege

Hinweis:

Die Durchführung einer Belastungsübung nach Feuerwehrdienstvorschrift FwDV 7 „Atemschutz“ erfordert:

- eine mind. 20 m lange Orientierungsstrecke im Übungsraum (verrauchbar, verdunkelbar)
- mind. zwei verschiedene Arbeitsgeräte im Konditionsraum (z. B. Endlosleiter, Laufband, Fahrradergometer).

Ansprechpartner:



Dirk Flesch
Beethovenstr. 41
66125 Saarbrücken
Telefon: 06897 / 973342
Email: flesch@uks.de



Andreas Klein
Weißburger Str. 17a
66113 Saarbrücken
Telefon: 0681 / 9919011
Email: a.klein@lfws.saarland.de